

Số: 147/TB -BVSNN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá hàng hóa

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh

Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-SYT ngày 26/01/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022-Kinh phí mua sắm, nâng cấp hệ thống Oxy;

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm các hàng hóa sau:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bồn chứa oxy hóa lỏng 10m ³	Bộ	1
2	Hệ thống máy nén khí	Hệ thống	1

Cấu hình, thông số kỹ thuật tham khảo tại **Phụ lục 1**

Đề nghị các tổ chức/cá nhân kinh doanh có khả năng cung cấp các loại hàng hóa nêu trên báo giá, cung cấp các thông tin về hàng hóa theo mẫu tại **Phụ lục 2** kèm biểu đề xuất thông số kỹ thuật và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật theo hình thức sau:

- Bản cứng gửi về địa chỉ: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Bản mềm gửi về địa chỉ: kythuatvattu.bvsn@gmail.com

- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16 giờ 30 ngày 15/02/2022.

+ Bộ phận thường trực: Ông Phạm Đình Trung – Phó trưởng Phòng VT-TBYT, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0977.772.804

Hoặc Ông Trần Đình Tuấn - Nhân viên Phòng VT-TBYT, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0978.156.389

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số 147/TB-BVSN ngày 01/02/2022 của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)

STT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bồn oxy hóa lỏng 10 m³	1	Bồn
	I. Yêu cầu chung:		
	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau		
	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015		
	II. Cấu hình cung cấp:		
	Bồn oxy hóa lỏng: 01 bồn		
	Dàn hóa hơi: 01 bộ		
	Bộ điều áp: 02 bộ		
	III. Thông số kỹ thuật tham khảo		
	* Bồn ôxy hoá lỏng		
	Dung tích: 10m ³		
	Áp suất làm việc: 16 bar (1.6Mpa)		
	* Dàn hóa hơi:		
	Công suất bay hơi: 200 m ³ /h		
	Áp suất làm việc: 30 bar		
	* Bộ điều áp: Lưu lượng 200m ³ /h		
2	Máy nén khí	1	Hệ thống
	I. Yêu cầu chung:		
	- Hàng hóa mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau		
	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001		
	II. Cấu hình cung cấp		
	Máy nén khí: 02 máy		
	Bình tích áp (Bình chứa khí nén) 1000 lít: 01 cái		
	Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 bộ		
	III. Thông số kỹ thuật tham khảo		
	Máy nén khí		
	Áp lực tối đa: 8 bar		
	Công suất: 4 kW		
	Bình tích áp (Bình chứa khí nén) 1000 lít		
	Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh		

PHỤ LỤC 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA VÀ CHÀO GIÁ



Thông tin của đơn vị báo giá
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Công văn số/TB-BVSN ngày/2022 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc mời báo giá hàng hóa. Chúng tôi (tên đơn vị.....) có địa chỉ tại: Xin gửi đến Quý Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại, ký mã hiệu	Cấu hình, Thông số kỹ thuật chi tiết	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	ĐVT	Đơn giá	Hãng/nước chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Phân loại TTYT (A,B,C,D) nếu có	Phân nhóm theo TT 14/2020 nếu có	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất			Ghi Chú	
												Giá trúng thầu	Số QĐ, ngày phê duyệt	Đơn vị trúng thầu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Đơn vị kê khai chi tiết													

Ghi chú:

Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào bảng trên.

(7) Đơn giá là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, linh kiện, phụ kiện, lắp đặt hoàn chỉnh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

(14, 15, 16) Giá trúng thầu ưu tiên giá đã được công khai trên công thông tin của Bộ Y tế hoặc Bộ kế hoạch đầu tư; Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu (nếu có) kèm theo.

Đại diện hợp pháp của

đơn vị báo giá

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]