

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các tổ chức cung cấp dịch vụ cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BVS-N ngày 17/02/2025 của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Gói thầu có giá gói thầu không quá 300 triệu đồng).

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh - Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá dịch vụ cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế.
- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 14 giờ 00 phút ngày 04/6/2025 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 17/6/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh - phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 17/6/2025.

6. Nội dung yêu cầu báo giá

ST	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	Bổ sung giai đoạn xử lý thiếu khí cho hệ thống		
1	Đầu nối quy trình xử lý thiếu khí cho hệ thống	Hệ thống	01
2	Lắp đặt bơm khuấy chìm chịu ăn mòn và phụ kiện lắp đặt + dây điều khiển nhằm cải tạo 01 khoang xử lý hiếu khí thành khoang xử lý thiếu khí	Bộ	02
3	Đầu nối lại mô đun điều khiển bơm điều hòa, bơm đầu ra hệ 200 m ³ và hệ 100 m ³ theo cơ chế hoạt động mới	Hệ thống	01
II	Nuôi cấy vi sinh		
1	Bổ sung vi sinh	Kg	200
2	Nuôi cấy vi sinh, vận hành chạy hệ thống	Lần	01
III	Lắp đặt hệ thống đo pH và kiểm soát pH tự động		

1	Bộ kiểm soát PH tự động, dây điều khiển và phụ kiện	Bộ	01
2	Hệ thống tủ điều khiển hệ thống (đo pH, châm hóa chất NaOH tự động, bơm khuấy chìm	Hệ thống	
3	Bơm định lượng hóa chất + phụ kiện	Bộ	
4	Bồn chứa hóa chất 1000 lít	Bộ	01
5	Hóa chất NaOH	Kg	150
IV	Lắp đặt hệ thống xử lý Amoni		
1	Bộ điều khiển hệ thống xử lý Amoni (điều khiển bơm định lượng, modul điều khiển, bộ điều khiển, dây điều khiển + phụ kiện)	Bộ	01
2	Bơm định lượng hóa chất + phụ kiện	Bộ	01
3	Bồn chứa hóa chất 1000 lít	Bộ	01
4	Phao điều khiển	Bộ	03
5	Hóa chất xử lý Amoni	Kg	250

Giá đã bao gồm thuế, chi phí nhân công, vật tư, thiết bị, hóa chất, theo dõi, hướng dẫn vận hành, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 28:2010 cột B (Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế),

7. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian thực hiện dịch vụ: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phạm Thị Ngọc Hương, Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0966975039; email: ngochuong@gmail.com.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường